



EG-Baumusterprüfbescheinigung

nach Anhang V (A) der Richtlinie 95/16/EG

● Zertifikat-Nr. 09 208 00005/5 ●

Die TÜV CERT-Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile
der TÜV Anlagentechnik GmbH,
benannte Stelle der Europäischen Gemeinschaft, Kenn-Nr. 0671,
bescheinigt dem Unternehmen

C. Haushahn GmbH & Co.

Borsigstr. 24

D-70469 Stuttgart (Feuerbach)

die Übereinstimmung des Sicherheitsbauteiles

**Sicherheitsschaltung mit elektronischen Bauelementen
In elektrischen Steuerungen von Aufzügen**

Typ: **Sicherheitsschaltung 3**

Verwendung: **1. Einfahren und Nachstellen des Fahrkorbes
gemäß EN 81-1/2:1998, Nr. 14.2.1.2
2. Verzögerungskontrollschaltung
gemäß EN 81-1:1998, Nr. 12.8
3. Elektrische Überwachung der Schließstellung von
Schachttüren gemäß EN 81-1/2:1998, Nr. 7.7.4**

Einsatz: **Unter Beachtung der geprüften „Produktinformation“
mit den Anforderungen der Richtlinie 95/16/EG.**

Der Nachweis wurde durch eine Baumusterprüfung
Bericht-Nr.: 101/S 00/120
erbracht.

061.040.065

Köln, 02.05.2000




TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Aufzüge und
Sicherheitsbauteile

TÜV Rheinland/
Berlin-Brandenburg

